

MARQUE NF – SYSTEME DE SECURITE INCENDIE  
**CERTIFICAT**  
**COMPOSANT NF-SSI**



*Nature et date de la décision*

Admission du 08/06/2007

N° d'identification : OI 046 A0

DATE DE FIN DE VALIDITE

31/12/2009

La Société :

**HOCHIKI EUROPE LIMITED**

Grosvenor Road  
Gillingham Business Park  
ME8 OSA KENT  
ANGLETERRE

Correspondant CNMIS SAS

José CAMPO : Tél. : 01.53.89.00.48

Pour son usine de :

KENT - ANGLETERRE

est autorisée à apposer la marque NF sur le produit suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet [www.cnmis.org](http://www.cnmis.org), selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée :

Référence commerciale :

Marque commerciale :

Organe intermédiaire

**CHQ-MZ**

**HOCHIKI EUROPE LIMITED**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que le produit désigné est certifié conforme aux normes et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI ;
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI.

Il n'engage en aucun cas ni AFAQ AFNOR Certification ni le CNMIS SAS quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

**Caractéristiques certifiées :**

	Adressable
- Mode de fonctionnement :	
- Nombre de lignes secondaires :	<b>1</b>
- Nombre d'entrées :	<b>1</b>
- Nombre de sorties :	<b>0</b>
- Type de liaison au système :	<b>Filaire</b>
- Isolateur de court-circuit intégré :	<b>Non</b>
- Divers :	<b>Néant</b>

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/12/2009 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFAQ AFNOR Certification et le CNMIS SAS qui peuvent prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

Ce certificat est constitué de 1 page(s).

Pour AFAQ AFNOR Certification,  
le Directeur Général Délégué

  
Jacques BESLIN

Pour le CNMIS SAS,  
le Président

  
Denis DUZEL  
LA SECURITE CERTIFIEE